

Biskupiec 2023.01.30

## LIST REFERENCYJNY


NT. NTE...<sup>49</sup>... 9.2023.MD

Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu udziela referencji firmie WIGO GĄSIOROWSKI z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 71/1A 50-340 Wrocław.

W listopadzie 2022 r. firma WIGO Gąsiorowski służyła naszemu szpitalowi pomocą doradczą w sprawie likwidacji siedlisk bakterii typu Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej na obszarze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Prowadzone wcześniej przez pracowników Sekcji Technicznej Szpitala działania mające na celu likwidację zagrożenia bakteriologicznego nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. W okresie 7 miesięcy (poczynając od maja 2022 r.) prowadzono dezynfekcję wody stosując jej systematyczne przegrzewanie do temperatury 80<sup>o</sup> C oraz dozowanie dwutlenku chloru.

Dopiero wdrożenie działań zaproponowanych przez firmę WIGO spowodowało zdecydowaną poprawę sytuacji. Polegały one na ciągłym dozowaniu do instalacji profesjonalnego środka do dezynfekcji wody ACTIW WATER i kontroli jego rozprzestrzeniania się za pomocą miernika stężenia w poszczególnych punktach poboru.



Pobrane do badania próbki wody zawierały bardzo niskie (dopuszczalne wymogami prawa) ilości bakterii.

Możemy stwierdzić, że firma WIGO Gąsiorowski jest rzetelnym, godnym polecenia wykonawcą tego rodzaju usług.

DYREKTOR  
SZPITALA POWIATOWEGO  
im. Jana Mikulicza w Biskupcu  
mgr *Marta Maciejewska*



CERTYFIKAT 2018/18

